

**1, 15-012-7.2 (ÖN)**

Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből mint munkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korlással, lábdeszkával, háromlábú, 0,91-1,50 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 2,00 kN/m<sup>2</sup> terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 20,01-30,00 m munkapadló magasság között

**410.0000 m2** **0.58** **0**

**2, 21-003-5.1.1.2 (ÖN)**

Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m<sup>2</sup> szelvényig, III. talajosztály

**4.2000 m3** **2.09** **0**

**3, 47-021-12.9.3-0140301 (ÖN)**

Korróziógátló alapozás horgany-, horganyzott acélszerkezeten, kétkomponensű epoxi műgyanta festékekkel Katesil bevonóanyag A 303 + B 025 komponens [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]

**62.0000 m2** **0.16** **0**

**4, 47-021-21.9.3-0140301 (ÖN)**

Acélfelületek közbenső festése horgany-, horganyzott acélszerkezetek kétkomponensű epoxi műgyanta festékekkel Katesil bevonóanyag A 303 + B 025 komponens [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]

**62.0000 m2** **0.18** **0**

**5, 47-021-31.10.3-0140301 (ÖN)**

Acélfelületek átvonó festése horgany-, horganyzott acél hullámlemez, redőny kétkomponensű epoxi műgyanta festékekkel Katesil bevonóanyag A 303 + B 025 komponens [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]

**62.0000 m2** **0.22** **0**

**6, 71-002-52.1-0336004 (ÖN)**

Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetése kézi erővel, kábelárokba vagy kábelcsatornába, tömeghatár: 0,35 kg/m-ig SZRMKVM-J 0,6/1 kV-os jelzőkábel, 4x2,5 mm<sup>2</sup> [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]

**30.0000 m** **0.17** **0**

**7, 71-002-84-0417011 (ÖN)**

Kábeljelző szalag elhelyezése Műanyag kábeljelölő szalag, 100x0.2 mm [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]

**0.3000 100 m** **0.84** **0**

**8, 71-010-22.3.1 (ÖN)**

Padlóba/falba süllyesztett lámpatestek, fémhalogénlámpás kivitel, elektronikával szerelt (A energia osztályú)

**2.0000 db** **1.35** **0**

**9, 71-006-8.1-0318031 (ÖN)**

Fénykapcsoló; Fénykapcsoló elhelyezése sík szerelőlapra KONTAKT AK4 alkonykapcsoló készülék (AC 230V, 8A/250V váltóáram relé kimenet) [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]

**1.0000 db**

**0.69**

**0**